



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

T: 01 471 33 22

F: 01 431 81 17

E: gp.dgzr@urszr.si

www.sos112.si

Številka: 350-82/2025-3 - DGZR

Datum: 05. 06. 2025

Na podlagi vloge Občine Zreče, Cesta na Roglo 13 b, Zreče, ki jo po pooblastilu zastopa Domplan, d. d., Bleiweisova cesta 14, Kranj (v nadaljevanju vlagatelj), št. UD-564-176-23-prva mnenja z dne 26. 5. 2025, izdaja Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, na podlagi 129. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24 in 25/25 – odl. US) ter na podlagi trinajste alineje prvega odstavka 102. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10, 21/18 – ZNOrg in 117/22) in 8. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22) naslednje

MNENJE

k osnutku Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje enote urejanja prostora OP8/009 Dobrava 3

Vlagatelj je z vlogo, št. UD-564-176-23-prva mnenja z dne 26. 5. 2025, ki smo jo prejeli 27. 5. 2025, pozval Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, pristojno za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, da mu poda mnenje k osnutku Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje enote urejanja prostora OP8/009 Dobrava 3. Vlagatelj je do gradiva omogočil elektronski dostop prek spletnega strežnika.

Skladno z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17-ZUreP-2, 199/21-ZUreP-3) morajo biti v občinskem podrobnem prostorskem načrtu določeni ukrepi in rešitve za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom.

Po pregledu priloženega gradiva vam sporočamo, da so potrebne spremembe in dopolnitve:

- v naslovu 36. člena naj se črta »in zaklanjanje«, saj v tem členu zaklonišča niso opredeljena;
- v drugem stavku drugega odstavka 36. člena je vsebina, ki se nanaša na razlitje nevarnih snovi in ne ustreza naslovu člena, zato predlagamo, da se naslov člena spremeni;
- druga alineja drugega odstavka 38. člena naj se dopolni, tako da se glasi: »- odmike med objekti, odmike od meje parcel oz. ustrezne požarne ločitve objektov«;
- tretja alineja drugega odstavka 38. člena naj se spremeni, tako da se glasi: »- dovoze, dostope ter delovne površine za intervencijska vozila«;
- na grafičnem delu, karta št. 8, je evakuacijsko zbirališče označeno na mestu, kjer sta predvidena tudi požarni bazen in intervencijska površina. Lokacija evakuacijskega zbirališča na mestu, kjer bodo v primeru požara gasilci zajemali požarno vodo in imeli postavljena gasilska vozila ni primerna, zato naj se določi ustrežnejše mesto.

Pripravila:
Irena Zupančič
višja svetovalka I

Leon Behin
sekretar
generalni direktor

Poslano:

- Domplan, d. d., Bleiweisova cesta 14, Kranj (domplan@domplan.si).