



**Zavod za gozdove Slovenije**  
Območna enota Celje

**Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano**

Direktorat za gozdarstvo in lovstvo

Dunajska cesta 22

1000 LJUBLJANA

Šifra: **3407 - 1743/2025-3**

Datum: **11. 6. 2025**

Zadeva: **Mnenje k osnutku Občinskega prostorskega načrta Občine Zreče za območje enote urejanja prostora OP8/009Dobrava 3, na parc. št. 327/5, 327/7, obe k.o. Škalce.**

Zveza: vloga z dne 06. 06. 2025, prejeta po e-pošti.

Na osnovi vloge **MKGP** Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje, na podlagi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3; Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) in v povezavi z 21. členom Zakona o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS, 77/16 in 78/23 – ZUNPEOVE) daje naslednje

**M N E N J E**

**k osnutku Občinskega prostorskega načrta Občine Zreče za območje enote urejanja prostora OP8/009Dobrava 3 (OPPN Dobrava 3), na parc. št. 327/5, 327/7, obe k.o. Škalce.**

K predmetnemu posegu v prostor je Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje izdal smernice za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje OP8/009 – stanovanjsko območje Dobrava 3 z dne 19. 2. 2024. Na podlagi predložene dokumentacije ugotavljamo, da dokumentacija ni izdelana v skladu s smernicami.

V smernicah smo navedli:

*Predvidene prostorske ureditve se nahajajo ob varovalnem gozdu št. 09242, ki je določen zaradi izjemno poudarjene funkcije ohranjanja biotske raznovrstnosti.*

*Pri umeščanju objektov je potrebno upoštevati varnostni odmik objekta od gozdnega roba. Ta praviloma znaša eno sestožno višino odraslega gozdnega drevja na danem rastišču. V kolikor okolico objekta poraščajo gozdovi, ki trenutno ne dosegajo te višine (mlajše razvojne faze, degradirane površine) se le ta določi na podlagi ohranjenih odraslih sestojev na podobnih*



*rastiščih. Sestojno višina gozda, ki se nahaja ob načrtovanih ureditvah znaša cca. 30 m. Praviloma pa se v pas znotraj ene sestojne višine umeščajo infrastrukturni objekti (ceste, parkirišča).*

**Iz dokumentacije, ki smo jo prejeli izhaja, da pri objektu H-15 ni bil upoštevan varnostni odmik od gozda, zato je potrebno dokumentacijo ustrezno popraviti.**

**Pri ostalih ureditvah ne pričakujemo bistvenih negativnih vplivov na gozd, zagotavljanje pogojev za funkcije gozdov ali na gospodarjenje z gozdovi.**

Lep pozdrav.

Pripravil:

mag. Matej Tajnikar, univ. dipl. inž. gozd.  
višji koordinator za področje gozdarstva

Aleksander Ratajc, univ. dipl. inž. gozd.,  
vodja OE Celje



Poslano:

- Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo in lovstvo, Dunajska 22, 1000 LJUBLJANA – po e-pošti na naslov: gp.mkgp@gov.si in Robert.Rezonja@gov.si (v \*.doc in \*.pdf obliki);
- KE Slovenske Konjice – po e-pošti.